



**T.C.**  
**EDİRNE VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi**

Sayı : 79320446-930-6009

20/11/2017

Konu

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.11.2017 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Hatice İYİZ  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

Satın Alınacak Malın					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KALORİFER SİSTEMİ EKİPMANLARI	DÖKÜM DILIM (775000KCAL/H RİMA MARKA DÖKÜM DILIMLI KAZANA UYUMLU, NUMUNEYE GÖRE, DEMONTAJ VE MONTAJININ YAPILMASI)	2	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

Adres:Fatih Mahallesi 10003 Sok No:1 Yeni Toki MERKEZ/EDİRNE  
TEL : 2842145510 DAHİLİ : 1832

İlgili Kişi : Nihan Ozan Dahili:

FAX: 2842123241

E-posta : edirnesatinalma@gmail.com



T.C.Sağlık Bakanlığı

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği**  
**Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi**

**DÖKÜM DİLİM ŞARTNAMESİ**

1. **KONU :** Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi , **Eski hastane yerleşkesi** Dahili Birimler binasında bulunan Rima marka 755000 kcal/h anma ısı güçlü ,döküm dilimli sıcak su kazanı 2 adet döküm dilim değişim işidir.
2. **DÖKÜM DİLİM DEĞİŞİMİ**
  - a. Döküm dilim değişimi esnasında **iş sağlığı ve güvenliğine** ilişkin her türlü tedbirlerin alınması ve bu önlemlerin alınmaması durumunda meydana gelebilecek insanlı/insansız kazalarda cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.
  - b. Mevcut kazanın çatlak olan dilimlerinin tespit edilmesi , çatlak dilimlerin sökülmesi ve yeni döküm dilimlerin montajının yapılması yükleniciye aittir.

  
Ali ZÜLFİKAROĞLU  
Elektrik Elektronik Mühendisi

  
Arda KAYNAMAZOĞLU  
Şoför